

VKF Brandschutzanwendung Nr. 26710

Gruppe 681	Nass-Handfeuerlöscher	
Gesuchsteller	MOBIAK SA Markou Mpotsari 96-98 73136 Chania Greece	
Hersteller	MOBIAK SA 73136 Chania Greece	
Produkt	MOBIAK MBK07-090AF-P1D	
Beschrieb	Dauerdrucklöscher Typ: MBK07-090AF-P1D Nennfüllmenge: 9 l	
Anwendung	Funktionsbereich: von +5°C bis +60°C Vorsicht bei Anlagen unter Spannung: - Einsetzbar bis 1000 V - Mindestabstand 1 m	
Unterlagen	Apragaz, Bruxelles: Prüfbericht 'Nr. EN 11174-1' (12.07.2013), Prüfbericht 'Nr. EN 11174-2' (12.06.2014); MIRTEC SA: Druckgeräterichtlinie 97/23/EG 'Nr. EX-C236Rev.2/PED/B/01/10' (10.02.2011)	
Prüfbestimmungen	VKF, EN 3-7	
Beurteilung	Leistungsklasse: Das Prüfzeichen wird erteilt	27A,233B
Gültigkeitsdauer	31.12.2021	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ausstelldatum	19.05.2016	
Ersetzt Anerkennung vom	-	



Marcel Rumo



Roland Julmy



Attestation d'utilisation AEAI n° 26710

Groupe 681	Extincteurs portatifs à base d'eau	
Requérant	MOBIAK SA Markou Mpotsari 96-98 73136 Chania Greece	
Fabricant	MOBIAK SA 73136 Chania Greece	
Produit	MOBIAK MBK07-090AF-P1D	
Description	Extincteur à pression permanent Type: MBK07-090AF-P1D Charge nominale: 9 l	
Utilisation	Températures limites: de +5°C à +60°C Prudence avec les inst. sous tension: - utilisable jusqu'à 1000 V - distance minimale 1 m	
Documentation	Apragaz, Bruxelles: Prüfbericht 'Nr. EN 11174-1' (12.07.2013), Prüfbericht 'Nr. EN 11174-2' (12.06.2014); MIRTEC SA: Directive Equipement sous pression 97/23/CE 'Nr. EX-C236Rev.2/PED/B/01/10' (10.02.2011)	
Conditions d'essai	AEAI, EN 3-7	
Appréciation	classes d'efficacité: 27A,233B La marque de contrôle est délivrée	
Durée de validité	31.12.2021	
Date d'édition	19.05.2016	
Remplace l'attestation du	-	Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie



Marcel Rumo



Roland Julmy

