

**VKF Brandschutzanwendung Nr. 26713**

Gruppe 683	Pulver-Handfeuerlöscher	
Gesuchsteller	MOBIAK SA Markou Mpotsari 96-98 73136 Chania Greece	
Hersteller	MOBIAK SA 73136 Chania Greece	
Produkt	MOBIAK MBK09-090PA-DF	
Beschrieb	Dauerdrucklöscher Typ: MBK09-090PA-DF Nennfüllmenge: 9 kg	
Anwendung	Funktionsbereich: von -30°C bis +60°C Vorsicht bei Anlagen unter Spannung: - Einsetzbar bis 1000 V - Mindestabstand 1 m	
Unterlagen	MIRTEC SA: Prüfbericht 'Nr. EX-LABR-075-342/EN3/B/01/11' (10.02.2011), Prüfbericht 'Nr. EX-LABR-132-342/EN3/B/03/12' (29.10.2012), Druckgeräterichtlinie 97/23/EG 'Nr. PE-C-1348/14' (11.09.2015)	
Prüfbestimmungen	VKF, EN 3-7	
Beurteilung	Leistungsklasse: Das Prüfzeichen wird erteilt	55A,233B,C
Gültigkeitsdauer	31.12.2021	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ausstelldatum	19.05.2016	
Ersetzt Anerkennung vom	-	

Marcel Rumo

Roland Julmy



**Attestation d'utilisation AEAI n° 26713**

Groupe 683	Extincteurs portatifs à poudre	
Requérant	MOBIAK SA Markou Mpotsari 96-98 73136 Chania Greece	
Fabricant	MOBIAK SA 73136 Chania Greece	
Produit	MOBIAK MBK09-090PA-DF	
Description	Extincteur à pression permanente Type: MBK09-090PA-DF Charge nominale: 9 kg	
Utilisation	Températures limites: de -30°C à +60°C Prudence avec les inst. sous tension: - utilisable jusqu'à 1000 V - distance minimale 1 m	
Documentation	MIRTEC SA: Prüfbericht 'Nr. EX-LABR-075-342/EN3/B/01/11' (10.02.2011), Prüfbericht 'Nr. EX-LABR-132-342/EN3/B/03/12' (29.10.2012), Directive Equipement sous pression 97/23/CE 'Nr. PE-C-1348/14' (11.09.2015)	
Conditions d'essai	AEAI, EN 3-7	
Appréciation	classes d'efficacité: 55A,233B,C La marque de contrôle est délivrée	
Durée de validité	31.12.2021	
Date d'édition	19.05.2016	
Remplace l'attestation du	-	Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie



Marcel Rumo



Roland Julmy

