

VKF Brandschutzanwendung Nr. 26698

Gruppe 684	Kohlesäure-Handfeuerlöscher	
Gesuchsteller	MOBIAK SA Markou Mpotsari 96-98 73136 Chania Greece	
Hersteller	MOBIAK SA 73136 Chania Greece	
Produkt	MOBIAK MBK12-020CA-P1A	
Beschrieb	Dauerdrucklöscher Typ: MBK12-020CA-P1A Nennfüllmenge: 2 kg	
Anwendung	Funktionsbereich: von -30°C bis +60°C Vorsicht bei Anlagen unter Spannung: - Einsetzbar bis 1000 V - Mindestabstand 1 m	
Unterlagen	Apragaz, Bruxelles: Prüfbericht 'Nr. EN 11175-1' (17.01.2013), Prüfbericht 'Nr. EN 11175-2' (17.01.2013); TÜV Süd, Mannheim: Druckgeräterichtlinie 97/23/EG 'Nr. QS-PRC-11-06-601539-001' (14.09.2011)	
Prüfbestimmungen	VKF, EN 3-7	
Beurteilung	Leistungsklasse: Das Prüfzeichen wird erteilt	34B
Gültigkeitsdauer	31.12.2021	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ausstelldatum	19.05.2016	
Ersetzt Anerkennung vom	-	



Marcel Rumo



Roland Julmy



Attestation d'utilisation AEAI n° 26698

Groupe 684	Extincteurs portatifs au CO2	
Requérant	MOBIAK SA Markou Mpotsari 96-98 73136 Chania Greece	
Fabricant	MOBIAK SA 73136 Chania Greece	
Produit	MOBIAK MBK12-020CA-P1A	
Description	Extincteur à pression permanente Type: MBK12-020CA-P1A Charge nominale: 2 kg	
Utilisation	Températures limites: de -30°C à +60°C Prudence avec les inst. sous tension: - utilisable jusqu'à 1000 V - distance minimale 1 m	
Documentation	Apragaz, Bruxelles: Prüfbericht 'Nr. EN 11175-1' (17.01.2013), Prüfbericht 'Nr. EN 11175-2' (17.01.2013); TÜV Süd, Mannheim: Directive Equipement sous pression 97/23/CE 'Nr. QS-PRC-11-06-601539-001' (14.09.2011)	
Conditions d'essai	AEAI, EN 3-7	
Appréciation	classes d'efficacité: 34B La marque de contrôle est délivrée	
Durée de validité	31.12.2021	
Date d'édition	19.05.2016	Organisme de reconnaissance des
Remplace l'attestation du	-	autorités cantonales de protection incendie



Marcel Rumo



Roland Julmy

