

**VKF Brandschutzanwendung Nr. 26708**

Gruppe 683	Pulver-Handfeuerlöscher	
Gesuchsteller	MOBIAK SA Markou Mpotsari 96-98 73136 Chania Greece	
Hersteller	MOBIAK SA 73136 Chania Greece	
Produkt	MOBIAK MBK13-090PA-P1LFR	
Beschrieb	Aufladelöcher Typ: MBK13-090PA-P1LFR Nennfüllmenge: 9 kg	
Anwendung	Funktionsbereich: von -30°C bis +60°C Vorsicht bei Anlagen unter Spannung: - Einsetzbar bis 1000 V - Mindestabstand 1 m	
Unterlagen	Apragaz, Bruxelles: Prüfbericht 'Nr. EN 11357' (22.12.2014); MIRTEC SA: Druckgeräterichtlinie 97/23/EG 'Nr. PE-C-1348/14' (11.09.2015)	
Prüfbestimmungen	VKF, EN 3-7	
Beurteilung	Leistungsklasse: Das Prüfzeichen wird erteilt	43A,233B,C
Gültigkeitsdauer	31.12.2021	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ausstelldatum	19.05.2016	
Ersetzt Anerkennung vom	-	

Marcel Rumo

Roland Julmy



Attestation d'utilisation AEAI n° 26708

Groupe 683	Extincteurs portatifs à poudre
Requérant	MOBIAK SA Markou Mpotsari 96-98 73136 Chania Greece
Fabricant	MOBIAK SA 73136 Chania Greece
Produit	MOBIAK MBK13-090PA-P1LFR
Description	Extincteur à cartouche de gaz Type: MBK13-090PA-P1LFR Charge nominale: 9 kg
Utilisation	Températures limites: de -30°C à +60°C Prudence avec les inst. sous tension: - utilisable jusqu'à 1000 V - distance minimale 1 m
Documentation	Apragaz, Bruxelles: Prüfbericht 'Nr. EN 11357' (22.12.2014); MIRTEC SA: Directive Equipement sous pression 97/23/CE 'Nr. PE-C-1348/14' (11.09.2015)
Conditions d'essai	AEAI, EN 3-7
Appréciation	classes d'efficacité: 43A,233B,C La marque de contrôle est délivrée
Durée de validité	31.12.2021
Date d'édition	19.05.2016
Remplace l'attestation du	-

Organisme de reconnaissance des
autorités cantonales de protection incendie



Marcel Rumo



Roland Julmy

