

VKF Brandschutzanwendung Nr. 26705

Gruppe 682	Schaum-Handfeuerlöscher	
Gesuchsteller	MOBIAK SA Markou Mpotsari 96-98 73136 Chania Greece	
Hersteller	MOBIAK SA 73136 Chania Greece	
Produkt	MOBIAK MBK13-090ABF-P1L	
Beschrieb	Aufladelöcher Typ: MBK13-090ABF-P1L Nennfüllmenge: 9 l	
Anwendung	Funktionsbereich: von -25°C bis +60°C Vorsicht bei Anlagen unter Spannung: - Einsetzbar bis 1000 V - Mindestabstand 1 m	
Unterlagen	Apragaz, Bruxelles: Prüfbericht 'Nr. EN 11544' (13.10.2015); MIRTEC SA: Druckgeräterichtlinie 97/23/EG 'Nr. PE-C-1348/14 Rev.3' (11.09.2015)	
Prüfbestimmungen	VKF, EN 3-7	
Beurteilung	Leistungsklasse: Das Prüfzeichen wird erteilt	21A,233B,75F
Gültigkeitsdauer	31.12.2021	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ausstelldatum	19.05.2016	
Ersetzt Anerkennung vom	-	


Marcel Rumo


Roland Julmy



**Attestation d'utilisation AEAI n° 26705**

Groupe 682	Extincteurs portatifs à mousse
Requérant	MOBIAK SA Markou Mpotsari 96-98 73136 Chania Greece
Fabricant	MOBIAK SA 73136 Chania Greece
Produit	MOBIAK MBK13-090ABF-P1L
Description	Extincteur à cartouche de gaz Type: MBK13-090ABF-P1L Charge nominale: 9 l
Utilisation	Températures limites: de -25°C à +60°C Prudence avec les inst. sous tension: - utilisable jusqu'à 1000 V - distance minimale 1 m
Documentation	Apragaz, Bruxelles: Prüfbericht 'Nr. EN 11544' (13.10.2015); MIRTEC SA: Directive Equipement sous pression 97/23/CE 'Nr. PE-C-1348/14 Rev.3' (11.09.2015)
Conditions d'essai	AEAI, EN 3-7
Appréciation	classes d'efficacité: 21A,233B,75F La marque de contrôle est délivrée
Durée de validité	31.12.2021
Date d'édition	19.05.2016
Remplace l'attestation du	-

Organisme de reconnaissance des
autorités cantonales de protection incendie

Marcel Rumo

Roland Julmy

